



Industrie Service

**Mehr Sicherheit.
Mehr Wert.**

Materialprüfzeugnis

Zusammenfassung über durchgeführte Materialprüfungen

Auftrags-Nr.: 2444859-01
Sachbearbeiter: Leutner

Auftraggeber Johannes Kiehl KG
Dr. Reiner Hofmann
Robert Bosch Str. 9
85235 Odelzhausen

Prüfgegenstand: DLW LINOLEUM Bodenbelag mit LPX Finish
(1500 mm x 550 mm x 2 mm)

Mipolam Robust EL 7
(1500 mm x 550 mm x 2 mm)

noraplan signa ed
(1500 mm x 550 mm x 2 mm)

Prüfumfang: – Prüfung des Durchgangswiderstandes und des Oberflächenwiderstandes nach DIN ICE 61340-4-1 an einem DLW LINOLEUM Bodenbelag mit LPX Finish (Anlage 3) und einem mit Ceradur-eco (metallsalzfreie Pflegedispersion, Anlage 2) behandelten DLW LINOLEUM Bodenbelag mit LPX Finish

Prüfergebnis: Aufgrund der durchgeführten Untersuchungen ist die metallsalzfreie Pflegedispersion Ceradur-eco zur Beschichtung von leitfähigen Bodenbelägen geeignet. Zu berücksichtigen ist, dass mit einem Auftrag nicht mehr als 25 ml/m² Ceradur-eco aufgebracht werden. Anzustreben ist ein einmaliger Auftrag. Die gemessenen Durchgangswiderstandswerte lagen in den vorgegebenen Grenzen der DIN ICE 61340-5-1 (1000 MΩ). Durch einen Auftrag von Ceradur-eco wird der Grenzwert der DIN ICE 61340-5-1 für Bodenbeläge nicht überschritten. Durch die Behandlung entsteht kein Isolationseffekt. Die Messwerte sind in den beiliegenden Tabellen zu entnehmen.

Datum: 16.12.2015

Unsere Zeichen:
IS-ATA5-MUC/lt-ko

Dokument:
Kiehl-2444859-01_Materialprüfzeugnis
Zusammenfassung 3
Böden.docx

Bericht Nr. 2444859-01

Das Dokument besteht aus
3 Seiten.
Seite 1 von 3

Die auszugsweise Wiedergabe des Dokumentes und die Verwendung zu Werbezwecken bedürfen der schriftlichen Genehmigung der TÜV SÜD Industrie Service GmbH.

Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die untersuchten Prüfgegenstände.

